

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Интернациональная, 41 т. ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Нововаршавского района

(наименование органа государственного надзора)

646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, 3, тел.

8(38152)2-42-89, E-mail: gpn01@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (МКОУ «ЧЕРЛАКСКАЯ СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Горячун А.А. Отделение надзорной деятельности Нововаршавского района № 40
(наименование органа ГПН)

от « 25 » июня 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 30 » июня 2014 г. по « 22 » июля 2014 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Нововаршавского района по пожарному надзору Искоренковым Николаем Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (МКОУ «ЧЕРЛАКСКАЯ СОШ»)

, с. Черлакское, ул. Школьная 1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *директором МКОУ «Черлакская СОШ» Куриловой Валентиной Петровной, инженером по ОТ и ПБ МКОУ Каиргильдиновой Асана Калижановной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	---	--	--

		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
1	не обеспечен вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение федеральной противопожарной службы из МКОУ "ЧЕРЛАКСКАЯ СОШ"	ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.12.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2015 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Нововаршавского района по пожарному надзору Искоренков Николай Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«22» июля 2014г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ «Черлакская СОШ» Курилова В. П.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» июля 2014г.

Телефон доверия:

8(3812)94-83-33

8(3912)66-20-71