

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
в Русско-Полянском районе

Омская область, р.п. Русская-Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2-10-75.
E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru

Нововаршавское представительство территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе
Омская область р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, 81, тел. 2-14-97, факс. 2-11-92
E-mail: novovarshavka@55.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 2401

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 08 » октября 2013 г

р.п. Нововаршавка

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Русско-Полянском районе Кошара Виктор Михайлович

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения проверки муниципального казенного образовательного
учреждения Омской области «Черлакская средняя общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица),

Юридический адрес: 646844, Омская обл., Нововаршавский
район, с. Черлакское, ул. Школьная, 1.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

При рассмотрении представленных документов: акт внеплановой проверки № 2401 от 8
октября 2013г.

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав
потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), а именно:

В муниципальном казенном образовательном учреждении Омской области «Черлакская
средняя общеобразовательная школа»

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

Отопительные приборы не оборудованы защитными съемными деревянными решетками,
что не соответствует требованиям п.6.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях», согласно которому здания общеобразовательных учреждений оборудуют

системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются;

Не организована подводка холодной и горячей воды к раковинам в кабинеты начальных классов, что не соответствует требованиям п.8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях.

Что является нарушением:

- Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, ст. 2; 11; ст 28;

2. Санитарно - эпидемиологических правил:

п.6.1, п.8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых) актов

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"

С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному образовательному учреждению Омской области «Черлакская средняя общеобразовательная школа».

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
-------	---	-----------------

1.	Оборудовать защитными съемными деревянными решетками отопительные приборы в соответствии с требованием п.6.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», согласно которому здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются;	01.10.2014г.
2.	Организовать подводку холодной и горячей воды к раковинам в кабинетах начальных классов в соответствии с требованиями п.8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях.	01.10.2014г.

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на юридическое лицо муниципальное казенное образовательное учреждение Омской области «Черлакская средняя общеобразовательная школа».

(ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: ул. Зелёная, 81, р.п. Нововаршавка, 646830 **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Омской
области в Русско-Полянском районе

Должностное лицо

подпись

Кошара В.М.
фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от " 08 " октября 20 13 г. получил " 08 " октября 20 13 г.

В. Курилова Курилова В.П.
(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,
Директор МКОУ «Черлакская СОШ» Нововаршавского муниципального района Омской
области

должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и
номер
документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).